

Standortdaten

Kunde _____
Straße/HsNr _____
Plz/Ort _____
Koordinaten _____, _____ Bsp.: (51.29715, 6.84809)
Bemerkung Standort _____

Technische Daten

Hersteller _____
Seriennummer _____

Sichtprüfung Elektroinstallation

Leitungsauswahl: i. O. Leitungsführung: i. O.
FI-Schalter: i. O. LS-Schalter: i. O.

Elektrische Prüfung

Netzsystem, Anschluss an: TT-System Lastmanagement: ja nein
Versorgung: TN-System Gleichstromladung: ja nein
 einphasig _____ kW Isolationswiderstand: i. O. _____ MΩ
 dreiphasig _____ kW Bautyp FI-Schutzschalter Typ A Typ B
Spannungsmessung: 230/400 V FI-Funktionskontrolle: i. O.
(Phase-Phase, Phase-N, Phase-PE) (Betätigung Prüftaste)
Drehfeld: FI-Auslösezeit AC/DC: i. O. _____ ms
 rechtes Drehfeld FI-Auslösestrom: i. O. _____ mA
 linkes Drehfeld Schutzleitermessung/-prüfung: i. O.
Anschlussleistung: Messung Berührungstrom: i. O.
_____ kW Absicherung _____ A Erdungswiderstand: i. O. _____ Ω

Funktionskontrolle

Funktionskontrolle Ladevorgang: i. O.
(Ladevorgang kann mit Prüfadapter gestartet werden)

Funktionskontrolle Steckerverriegelung: i. O.
(Stecker kann bei aktivem Ladevorgang **nicht** gezogen werden)

Information zur Anlage

Kategorie Nutzung: öffentlich halb-öffentlich
 privat

Sonstiges: _____

Anschlussart: vorhandener Hausanschluss separater Hausanschluss

Steckertyp _____

Bemerkungen

!!! Diesem Protokoll ist eine Foto-Dokumentation beizufügen !!!

IB-Datum

Unterschrift Kunde

Techniker (Name, Vorname)
Konzessionierter Innungsbetrieb

Unterschrift
Konzessionierter Innungsbetrieb

Bestätigung

nach § 5 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (DGUV-V3)

Anschrift des Auftraggebers

Es wird bestätigt, dass die elektrische Anlage/das elektrische Betriebsmittel/die elektronische Ausrüstung der Maschine oder Anlage

(Genaue Angaben über Art und Aufstellungsort)

den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (DGUV-V3) entsprechend beschaffen ist.

Diese Bestätigung dient ausschließlich dem Zweck, den Unternehmer davon zu entbinden, die elektrische Anlage/das elektrische Betriebsmittel/die elektrotechnische Ausrüstung der Maschine oder Anlage vor der ersten Inbetriebnahme zu prüfen bzw. prüfen zu lassen (siehe § 5 Abs. 1 und 4 der DGUV-V3). Zivilrechtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden durch diese Bestätigung nicht geregelt.

Hersteller oder Errichter
der Anlage/des Betriebsmittels:

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel